

Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
INGEGNERIA E UNIFICAZIONE
Unificazione e Metodi di Lavoro

00198 Roma, via Ombrone 2
T +39 0683051 - F +39 0683055582
eneldistribuzione@pec.enel.it

<≈≈≈≈≈≈>

Spett.le
BESTEFA di Rocco Iapicca
Via Nazionale, Fraz. Calore
83036 MIRABELLA ECLANO AV

DIS/IUN/UML

Oggetto: Omologazione cabina Box DG 2061 Ed. 7.1

Facciamo seguito alla Vostra richiesta del '11/07/2012 (prot. Enel DIS '1376809 del 23/07/2012) e successive integrazioni, con riferimento all'aggiornamento di omologazione della cabina box:

Sigla costruttore

B S 7

Tipo ENEL

DG 2061

Matricola

227280 - 227283

di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2061 ed. 7.1 del 10-02-2012, vista la documentazione inviataci - di cui all'Documento n. 001: "Box prefabbricato per le apparecchiature elettriche DG 2061 Ed. 7.1 del 10/02/2012 completo di basamento – sigla BS7-" e di seguito indicata:

documentazione tecnica da noi vistata in data '07-11-2012 di seguito indicata:

POS DESCRIZIONE COMPONENTE E RELAZIONI

- A Relazione descrittiva dell'azienda; Organigramma aziendale; Planimetria aziendale – giugno 2012.
- B - Relazione tecnica illustrativa BOX e BASAMENTO Enel completa di modalità per il sollevamento, trasporto e messa in opera, mezzi ed attrezzature coinvolte – giugno 2012;
- Schema di sollevamento e verifica al sollevamento – giugno 2012;
- Calcolo del coefficiente di trasmissione termica dell'elemento di copertura – giugno 2012;
- C Fascicolo di calcolo del BOX e del BASAMENTO comprendente:
1 - Relazione generale di calcolo delle strutture – giugno 2012;
2 – Tabulati di calcolo: calcolo e verifica della cabina e del basamento – giugno 2012;
3 - Tabulati di calcolo: calcolo e verifica della cabina e del basamento nelle fasi transitorie – giugno 2012;
4 – Relazione sui Materiali – giugno 2012;
7 – Piano di manutenzione – giugno 2012;



Id. 13810009



Distribuzione

- D Caratteristiche del cls ed acciaio della cabina e del basamento con prove di laboratorio – giugno 2012;
- G Copia istanza di deposito e rilascio dell'attestato di qualificazione dello stabilimento con estremi della raccomandata e relativa ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Sez. Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14.01.2008 – produzione in serie dichiarata di manufatti prefabbricati – giugno 2012.

documentazione di Tipo A (§ 10.2.1 della specifica in oggetto) da noi approvata e vidimata in data '07-11-2012 e di seguito riportata:

POS DESCRIZIONE COMPONENTE E RELAZIONI

- C Fascicolo di calcolo del BOX e del BASAMENTO comprendente:
 - 5 – Marchi cabina e basamento – giugno 2012;
 - 6 – Elaborati grafici esecutivi – giugno 2012;
- E Schede tecniche dei materiali impiegati e dell'impianto elettrico
- F
 - Disegno Targa di Identificazione – giugno 2012
 - Targa schema di sollevamento – giugno 2012

e visto l'esito positivo delle prove di Tipo eseguite – in presenza di personale Enel, nei giorni 18/10/2012 e 19/10/2012 - sul prototipo ai sensi del punto 5.1 della specifica DG 2061 rev 7.1 presso lo stabilimento della BESTEFA stessa e descritte nel documento: "RAPPORTO sulle Prove di Tipo eseguite sul prototipo" per omologazione box in cemento armato prefabbricato del 19-10-2012,

Vi comunichiamo che per il materiale sopra indicato, prodotto nel Vostro stabilimento situato in Via Nazionale, Fraz. Calore - 83036 MIRABELLA ECLANO (AV) è stata accertata la conformità alla specifica Enel DG 2061 Ed 7.1 del 10.02.2012.

Con l'occasione Vi ricordiamo che la documentazione non riservata di tipo "A" e quella riservata di tipo "B", rimarrà in Vostro possesso e dovrà essere esibita a richiesta di nostri rappresentanti.

I documenti suddetti, non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena la revoca dell'omologazione.

Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle prescrizioni ENEL Distribuzione S.p.A. per la fornitura che prevedono la revoca dell'omologazione (in particolare un esito negativo in una eventuale ripetizione di prove di tipo) ed alla facoltà che, sulle forniture di materiale omologato, l'ENEL si riserva di decidere, in qualsiasi momento, di ripetere tutte le prove di tipo o parte di esse.

Per eventuali chiarimenti contattare Antonio Fattore (antonio.fattore@enel.com).

Distinti Saluti

Fabio Giammanco
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



Distribuzione

Allegati:

Copia a:

DIS/IUN/UML/VDR
Vendor Rating

DIS/QSA/QUA
Qualità ed Affidabilità

DIS/IUN/UML/CSE
Cabine Secondarie Elettriche

DIS/SVR/GAM
Gestione Appalti, Materiali e Logistica